



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

Директору МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И.
Абазова г.п. Терек»

Умаровой М.А.

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

09.02.2024 № *Трпдп-159-24*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
гражданской обороне

Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики проведена проверка соблюдения законодательства в области гражданской обороны в Терском муниципальном районе, в ходе которой в деятельности МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в указанной сфере.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Согласно п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, является строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем.

В соответствии с п. 1.7 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (далее-Правила) готовность и использование защитных сооружений гражданской

Прокуратура Терского района (КБР)
№ 11-23-2024/Трпдп159-24-20830008

ТР № 020088

обороны (далее-ЗС ГО) по назначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся.

Установлено, что в МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек» имеется ЗС ГО (ПРУ), но, в нарушение требований федерального законодательства, мероприятия по его содержанию и сохранению не осуществляются.

В частности, в нарушение гл. 3.6 Правил не разработана документация защитного сооружения:

1 - отсутствует паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений (п. 1);

2 - отсутствует журнал оценки технического состояния ЗС ГО (п. 2);

3 - отсутствует план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых (п. 4);

4 - отсутствует план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (п. 5);

5 - отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (п.6);

6 - отсутствует список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (п. 7);

7 - отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО (п. 8);

8 - отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО (п. 9);

9 - отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО (п. 10);

10 - отсутствуют инструкции по использованию средств индивидуальной защиты (п. 11);

11 - отсутствуют инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами (п. 12);

12 - отсутствует инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (п.13);

13 - отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 14);

14 - отсутствуют правила поведения укрываемых в ЗС ГО (п. 15);

15 - отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (п. 16);

16 - отсутствует журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью (п. 17);

17 - отсутствует журнал учета работы дизельной электростанции (п. 18);

18 - отсутствует журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования (п. 19);

19 - отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения (п. 20);

20 - отсутствует список телефонов (п. 21).

Кроме того, выявлены и другие нарушения требований Правил:

21 - п. 2.1 Правил не ведется журнал учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении № 5;

22 - п. 4.5.1. Правил система водоснабжения и канализации не исправна, отсутствует санузел;

2 -пунктов 4.4.1 и 4.4.2 Правил периодический осмотр, в том числе контрольная оценка качественного состояния фильтров-поглотителей не осуществлялась и не проводилась, система вентиляции защитного сооружения ГО не исправна, необходимо провести ремонт с заменой фильтров-поглотителей;

23 -пунктов 1.4 и 1.5. Правил не создано звено по обслуживанию защитного сооружения ГО, оснащенного средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2;

24 -пунктов 6.2.1-6.2.5 Правил не установлены знаки обозначения защитного сооружения ГО, а также отсутствуют указатели маршрута на путях движения укрываемых к ЗС ГО;

25 -гл. 5.2 Правил не проводится планово-предупредительный ремонт помещений ЗС ГО;

26 -п. 3.2.5 Правил защитно-герметические двери не обслуживаются с заменой резиновых уплотнителей и установлением подставок;

27 -гл. 4.5 Правил не все помещения ЗС ГО обеспечены электроснабжением;

28 -п. 6.1.1 Правил ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью.

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства будут препятствовать эффективной реализации целей и задач гражданской обороны по проведению мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек», отсутствии должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.


2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района

старший советник юстиции



З.М. Нагацув