



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

Директору МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И.
Абазова г.п. Терек»

Умаровой М.А.

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

16.02.2024 № 11-99/Прдп-227-24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований Федеральных законов
от 21.12.1994 №69 «О пожарной
безопасности», от 06.03.2006 №35
«О противодействии терроризму»
и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также антитеррористической защищённости избирательных участков Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Установлено, что в целях соблюдения избирательных прав граждан на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики создано 26 избирательных участков, в том числе избирательный участок №258, расположенный в здании МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, г.п. Терек, ул. Терская, 98.

В соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения (при предоставлении помещений территориальным, окружным и участковым комиссиям - без возмещения и оплаты комиссиями затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг), в том числе для хранения избирательной документации, документации референдума (до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом) и технологического оборудования участковых комиссий, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанных

ТР № 020128

Прокуратура Терского района (КБР)
№ 11-99-2024/Прдп227-24-20830008

документации и оборудования, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее-Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, правила содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой в МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек» установлено, что в нарушение:

- подп. «б» п. 35 ППР в актовом зале используются повреждённые (без защитных крышек) электрораспределительные коробки; +

- подп. «г» п. 27 ППР дверь препятствующий распространению опасных факторов пожара снят;

- подп. «в» п. 35 ППР в помещении эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- подп. «а» п. 35 ППР в помещении эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Выявленные нарушения закона могут создать реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на территории данного объекта в случае возникновения пожара, в том числе в период избирательной кампании.

Проверкой выявлены и нарушения требований федерального законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования.

Так, согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее-Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ) антитеррористическая защищенность объекта (территории) – состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее-Требование) установлены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Вместе с тем, в МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек», в нарушение положений подп. «е, д» п. 24 Требований:

-с работниками объекта (территории) не проводятся практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

-не осуществляется периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта.

Кроме того, выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек», в нарушение требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п. 2.7 СП 2.1.3678-20, покрытие пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами имеют дефекты и повреждения.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками МКОУ «СОШ № 4 им. Р.И. Абазова г.п. Терек», отсутствии должного контроля со стороны руководства и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь подобных нарушений федерального законодательства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



З.М. Нагацуев